

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г. УЛАН-УДЭ

ПРЕДПИСАНИЕ № 190 / 1 / 130  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 30 » сентября 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Детский сад № 27 «Сэсэг»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670023, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 3

заведующий

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Шелковникова Екатерина Васильевна

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором г.

Улан-Удэ по пожарному надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой выездной

проверки от 15 сентября 2021 г., № 190 начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору) Волкова С.П.

в период с « 16 » сентября 20 21 г. по « 30 » сентября 20 21 г.

проведена внеплановая выездная проверка Цыренжаповым Б.Б., старшим дознавателем

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления

должность должностного лица

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Республике Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ Детский сад № 27 «Сэсэг»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

Шелковниковой Е.В.

участвовавших в проверке)



по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек составляет менее 1,2 м.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- из групповой ячейки № 1, ведущего непосредственно наружу составляет 77 см., ведущего в коридор сада – 75 см.</li><li>- из групповой ячейки № 2, ведущего непосредственно наружу – 81,5 см., ведущего в коридор сада – 75 см.</li><li>- из групповой ячейки № 3, ведущего непосредственно наружу – 91 см., ведущего в коридор сада – 76 см.</li><li>- из групповой ячейки № 4, ведущего непосредственно наружу – 89 см., ведущего в коридор сада – 75 см.</li></ul> <p>Высота эвакуационных выходов: - из групповой ячейки № 3, ведущего наружу составляет 184 см.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- из групповой ячейки № 4, ведущего наружу – 188 см.</li></ul>	<p>п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменением № 1, 2)»; ст.ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	30 сентября 2022 г.	
2.	<p>Эвакуационные выходы в групповых ячейках №№3, 4 расположены не рассредоточено.</p>	<p>п. 6.15* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменением № 1, 2)»; ст.ст. 4, 5, 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Системы</p>	30 сентября 2022 г.	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
--	--	----------------------------------------------------------------	--	--

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

Цыренжапов Б.Б.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



*Цыренжапов Бато Баирович, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.*

контактный телефон: 8 (301-2) 21-18-22

электронный адрес: [ondpr\\_uu@list.ru](mailto:ondpr_uu@list.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.