

Комарина

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
310000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/12

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 18 » февраля 20 21 г.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Детский Сад №27 «Сэсэг»

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670023, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 3

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский Сад №27 «Сэсэг»

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Шелковникова Екатерина Васильевна

Руководствуясь: *федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной*

(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре", распоряжением от 12 января 2021 г., № 4 начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 22 » января 20 21 г. по « 18 » февраля 20 21 г.

проведена плановая проверка капитаном внутренней службы

(фамилия, инициалы,

Цыренжаповым Б.Б., старшим дознавателем отделения дознания отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной

должность должностного лица

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Бурятия (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору);

младшим лейтенантом внутренней службы Цырендоржиевым С.Б. дознавателем отделения

дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике (государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному

надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ Детский сад № 27 «Сэсэг» Шелковниковой Екатериной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

Васильевой

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Характер нарушений | Лица, допустившие нарушения | Срок устранения нарушений | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек составляет менее 1,2 м.</p> <ul style="list-style-type: none">- из групповой ячейки № 1, ведущего непосредственно наружу составляет 77 см., ведущего в коридор сада – 75 см.- из групповой ячейки № 2, ведущего непосредственно наружу – 81,5 см., ведущего в коридор сада – 75 см.- из групповой ячейки № 3, ведущего непосредственно наружу – 91 см., ведущего в коридор сада – 76 см.- из групповой ячейки № 4, ведущего непосредственно наружу – 89 см., ведущего в коридор сада – 75 см. <p>Высота эвакуационных выходов: - из групповой ячейки № 3, ведущего наружу составляет 184 см.</p> <ul style="list-style-type: none">- из групповой ячейки № 4, ведущего наружу – 188 см. <p>Основание: п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменением № 1, 2)».</p> | Заведующий МБДОУ Детский сад №27 «Сэсэг» | 15.09.2021 | |
| 2. | <p>Эвакуационные выходы в групповых ячейках №№3, 4 расположены не рассередотчено.</p> <p>Основание: п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменением № 1, 2)».</p> | Заведующий МБДОУ Детский сад №27 «Сэсэг» | 15.09.2021 | |
| 3. | <p>Знаки пожарной безопасности, в том числе эвакуационные знаки размещены на объекте без проекта.</p> <p>Основание: ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».</p> | Заведующий МБДОУ Детский сад №27 «Сэсэг» | 15.09.2021 | |
| 4. | <p>На объекте не размещены нижний и верхний уровни расположения элементов ФЭС, частично размещен средний уровень расположения</p> | Заведующий МБДОУ Детский сад №27 «Сэсэг» | 15.09.2021 | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>элементов ФЭС. Основание: ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».</p> | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


 (подпись, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))


Старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
капитан внутренней службы Цыренжапов Б.Б.


 (подпись, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))

« 18 » февраля 20 21 г.
Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ
 (должность, фамилия, инициалы должностного лица)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
младший лейтенант внутренней службы Цырендоржиев С.Б.

« 18 » февраля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):


 (подпись)

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 27 «Сэсэг»
 (должность, фамилия, инициалы)
Шелковникова Екатерина Васильевна

« 18 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 27 «Сэсэг»

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

образовательным учреждением Детский сад № 27 «Сэсэг»

Шелковникова Екатерина Васильевна

« 18 » _____ февраля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку,
заверенная печатью (печатами) должностного
лица (должностных лиц))

